

Картка аналізу проєкту, реалізація якого відбудеться
за рахунок коштів Міської цільової програми
«Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 – 2025 роки»

Номер проєкту: 239

Назва проєкту: Благоустрій спортивного майданчика за адресою: ж/м Тополя-2, буд.7А

Загальна вартість проєкту: 842 772,41 грн

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за проведення аналізу проєкту:
КП «СПОРТ-ДНІПРО» ДМР

Відповідальний співробітник за проведення аналізу проєкту: _____
директор підприємства Юрченко Антон Романов

Суть заходу:

здійснення аналізу поданого проєкту за змістом та можливістю реалізації

1. Проєкт містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції проєкту стосовно змістовності:

так;

ні (чому?) _____

2. Запропонований проєкт належить до повноважень Дніпровської міської ради та відповідає чинному законодавству, в тому числі розпорядчим документам Дніпровської міської ради:

так;

ні (чому?) _____

3. Проєкт можливо реалізовувати на зазначеній території / земельній ділянці, яка зазначена у тілі проєкту:

так;

ні (чому?) _____

4. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

так;

ні (чому?) _____

5. Кошторис проєкту має вичерпну інформацію із зазначенням бажаних витрат: **так;**

ні (у разі наявності зауважень додати розрахунок).

6. Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого проєкту:

позитивний;

негативний (чому?) _____

7. Чи передбачає реалізація запропонованого проєкту річні витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проєкту?

так (які саме, у грошовому виразі протягом бюджетного періоду) _____

ні.

8. Висновок та рекомендації щодо внесення проєкту до реєстру проєктів, які допускаються до голосування:

☐ Картка аналізу позитивна та рекомендовано внести проєкт до реєстру проєктів, які допускаються до голосування.

☐ **Картка аналізу позитивна, але із зауваженнями. Рекомендовано внести проєкт до реєстру проєктів, які допускаються до голосування за умови виправлення нижченаведених зауважень:**

Необхідно корегування технічного завдання проєкту, щодо заміни влаштування бетонної підготовки для укладки гумового наливного покриття на засипку відсівом та укладку гумових плит по усьому периметру майданчика 500х500 мм, так як тренажерне обладнання вже встановлено, та має свій розмір по висоті, та при проведенні бетонних робіт буде порушено експлуатаційні характеристики існуючих спортивних елементів.

☐ Картка аналізу негативна. Не рекомендовано вносити проєкт до реєстру проєктів, які допускаються до голосування. Обґрунтування:

(дата)

(підпис)

А. Р. Юрченко
(ПІБ керівника
виконавчого органу)