



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ**

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. 744 63 14, e-mail: humpolitic@dniprorada.gov.ua

25 SEP 2020 № 8/7-1848

На № _____ від _____

Директору департаменту
Інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради
Павлюк Ю. О.

Про надання картки
аналізу проектної заявки № 313

Шановна Юліє Олександрівно!

На лист від 17.06.2020р. №6/1-524 щодо партиципаторного бюджетування (бюджет участі) у місті Дніпрі, Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради надає аналіз проектної заявки № 313 «Теплозбереження 93 школи»

Додаток : Картка аналізу проекту № 313 на 2 арк. 3 прим.

З повагою

В. о. директора департаменту

В. А. Пог

Додаток 2
до Положення про партиципаторне
бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі

Картка аналізу проєкту, реалізація якого відбудеться
за рахунок коштів Міської цільової програми
«Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі
на 2016 – 2020 роки»

Номер проєкту: 313

Назва проєкту: «Теплозбереження 93 школи»

Загальна вартість проєкту: 199 320,00 грн.

Виконавчий орган, відповідальний за проведення аналізу проєкту: Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Відповідальний співробітник за проведення аналізу проєкту: Петровська Людмила Павлівна (095-615-44-59)

Суть заходу:

здійснення аналізу поданого проєкту за змістом та можливістю реалізації

1. Проєкт містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції проєкту стосовно змістовності:

так

ні (чому?) П.5.10, П.5.16 Положення. Відповідно до положення про Бюджет участі послуги з поточного ремонту подаються з локальним кошторисом.

2. Запропонований проєкт належить до повноважень Дніпровської міської ради та відповідає чинному законодавству, в тому числі розпорядчим документам Дніпровської міської ради:

так;

ні (чому?)

3. Проєкт можливо реалізовувати на зазначеній території/земельній ділянці, яка зазначена у тілі проєкту:

так;

ні (чому?)

4. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

так;

ні (чому?)

5. Кошторис проєкту має вичерпну інформацію зі специфікаціями товарів та послуг:

так;

ні (у разі наявності зауважень додати розрахунок).

6. Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого проекту:

позитивний;

негативний (чому?) Відповідно до положення про Бюджет участі послуги з поточного ремонту подаються з локальним кошторисом.

7. Чи передбачає реалізація запропонованого проекту витрати у подальшому? так (які саме, у грошовому виразі протягом бюджетного періоду) _____

ні.

8. Підсумковий висновок та рекомендації щодо внесення проекту до реєстру проектів, які допускаються до голосування (а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації проекту, та інші зауваження, що є важливими для реалізації _____ запропонованого _____ проекту):

Картка аналізу позитивна, але з зауваженнями. Рекомендовано внести проект до реєстру проектів, які допускаються до голосування, за умови виправлення нижченаведених зауважень. **Відповідно до положення про Бюджет участі послуги з поточного ремонту подаються з локальним кошторисом.**__

(дата)

(підпис)

Аджимян О. Р.
(Прізвище, ініціали керівника
виконавчого органу
Дніпровської міської ради)

Веселов Олег Олександрович

Петровська Людмила Павлівна 095 615 44 59

СЗШ № 93

Чайковський Віталій Леонтійович <chaykovskiy@dhp.dniprorada.gov.ua>

вт 14.07.2020 3:28

Кому: cf_western@meta.ua <cf_western@meta.ua>

📎 Вкладень: 1 (32 КБ)

СЗШ № 93.pdf;



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ**

просп. Дмитра Яворницького, 105, м. Дніпро, 49000, E-mail: texotdel17@gmail.com

13 ЛИП 2020 № 688

На № _____ від _____

Автору проекту № 313
«Теплозбереження 93 школи в
КЗО «СЗШ № 93» ДМР
Кирпале Богдану Юрійовичу

Згідно п. 5.10 та п. 5.16 Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі необхідно додатково надати протягом п'яти робочих днів дефектний акт та локальний кошторис з договірною ціною на поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові з урахуванням оздоблювальних робіт по відкосам, улаштуванню підвіконних дошок, відливів та москітних сіток. Металопластикові конструкції повинні відповідати нормативам ДБН В.2.6-31:2016, а саме:

- Глибина профілю – 71мм;
- Склопакет двокамерний – 3 скла, 4i-10-4-10-4i;
- Коефіцієнт опіру теплопередачі не менше 0,75 мквК/Вт

навчального закладу з урахуванням фактичної риночної вартості метало-пластикових конструкцій в відомості ресурсів кошторису та інших кошторисних витрат.

В. о. начальника відділу
технічного нагляду

О. Р. Аджимян