



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ**

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. 744 63 14, e-mail: humpolitic@dniprorada.gov.ua

25 SEP 2020

№ 3/8-1745

На № _____ від _____

Директору департаменту
Інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради
Павлюк Ю. О.

Про надання картки
аналізу проектної заявки № 225

Шановна Юліє Олександрівно!

На лист від 15.06.2020р. №6/1-420 щодо парципаторного бюджетування (бюджет участі) у місті Дніпрі, Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради надає аналіз проектної заявки № 225 «Теплі кабінети в школі № 119» в КЗО «СЗШ № 119» ДМР.

Додаток : Картка аналізу проекту № 225 на 2 арк. 3 прим.

З повагою

В. о. директора департаменту

В. А. Пог

Додаток 2
до Положення про партиципаторне
бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі

Картка аналізу проекту, реалізація якого відбудеться
за рахунок коштів Міської цільової програми
«Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі
на 2016 – 2020 роки»

Номер проекту: 225

Назва проекту: «Теплі кабінети в школі 119 »

Загальна вартість проекту: 199 164,00 грн.

Виконавчий орган, відповідальний за проведення аналізу проекту: Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Відповідальний співробітник за проведення аналізу проекту: Петровська Людмила Павлівна (095-615-44-59)

Суть заходу:

здійснення аналізу поданого проекту за змістом та можливістю реалізації

1. Проект містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції проекту стосовно змістовності:

так;

ні (чому?) П.5.10, П.5.16 Положення. Відповідно до положення про Бюджет участі послуги з поточного ремонту подається з локальним кошторисом. _____

2. Запропонований проект належить до повноважень Дніпровської міської ради та відповідає чинному законодавству, в тому числі розпорядчим документам Дніпровської міської ради:

так;

ні (чому?) _____

3. Проект можливо реалізовувати на зазначеній території/земельній ділянці, яка зазначена у тілі проекту:

так;

ні (чому?) _____

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

так;

ні (чому?) _____

5. Кошторис проекту має вичерпну інформацію зі специфікаціями товарів та послуг:

так;

ні (у разі наявності зауважень додати розрахунок). _____

6. Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого проекту:

позитивний;

негативний (чому?) Відповідно до положення про Бюджет участі послуги з поточного ремонту подаються з локальним кошторисом.


7. Чи передбачає реалізація запропонованого проекту витрати у подальшому? так (які саме, у грошовому виразі протягом бюджетного періоду) _____

ні.

8. Підсумковий висновок та рекомендації щодо внесення проекту до реєстру проектів, які допускаються до голосування (а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації проекту, та інші зауваження, що є важливими для реалізації _____ запропонованого _____ проекту):

Картка аналізу позитивна, але з зауваженнями. Рекомендовано внести проект до реєстру проектів, які допускаються до голосування, за умови виправлення нижченаведених зауважень. **Відповідно до положення про Бюджет участі послуги з поточного ремонту подаються з локальним кошторисом.** _____

(дата)



(підпис)

Аджимян О. Р.
(Прізвище, ініціали керівника
виконавчого органу
Дніпровської міської ради)

Веселов Олег Олександрович

Петровська Людмила Павлівна 095 615 44 59



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ**

просп. Дмитра Яворницького, 105, м. Дніпро, 49000, E-mail: texotdel17@gmail.com

13 ЛИП 2020 № 689

На № _____ від _____

Автору проекту № 225
«Теплі кабінети в школі № 119 в КЗО
«СЗШ № 119» ДМР
Івановій Ларисі Іванівні

Згідно п. 5.10 та п. 5.16 Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі необхідно додатково надати протягом п'яти робочих днів дефектний акт та локальний кошторис з договірною ціною на поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові в коридорах з урахуванням оздоблювальних робіт по відкосам, улаштуванню підвіконних дошок, відливів та москітних сіток. Металопластикові конструкції повинні відповідати нормативам ДБН В.2.6-31:2016, а саме:

- Глибина профілю – 71мм;
- Склопакет двокамерний – 3 скла, 4i-10-4-10-4i;
- Коефіцієнт опіру теплопередачі не менше 0,75 мкВК/Вт

навчального закладу з урахуванням інших кошторисних витрат на Вашу розрахункову суму 224 225,00 грн.

В. о. начальника відділу
технічного нагляду

О. Р. Аджимян

СЗШ № 119

Чайковський Віталій Леонтійович <chaykovskiy@dhp.dniprorada.gov.ua>

вт 14.07.2020 0:07

Кому: 1809olga1809@gmail.com <1809olga1809@gmail.com>

📎 Вкладень: 1 (35 КБ)

СЗШ № 119.pdf;