



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. 744 63 14, e-mail: humpolitic@dniprorada.gov.ua

25 SEP 2020 № 8/7-1742

На № _____ від _____

Директору департаменту
Інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради
Павлюк Ю. О.

Про надання картки
аналізу проектної заявки № 102

Шановна Юліє Олександрівно!

На лист від 03.06.2020р. №6/1-293 щодо партиципаторного бюджетування (бюджет участі) у місті Дніпрі, Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради надає аналіз проектної заявки № 102 «З новими вікнами тепло і затишно» в КЗО «СЗШ № 115»

Додаток : Картка аналізу проекту № 102 на 2 арк. 3 прим.

З повагою

В. о. директора департаменту

В. А. Рог

Додаток 2
до Положення про партиципаторне
бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі

Картка аналізу проекту, реалізація якого відбудеться
за рахунок коштів Міської цільової програми
«Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі
на 2016 – 2020 роки»

Номер проекту: 102

Назва проекту: «З новими вікнами тепло і затишно в КЗО СШ №115 »

Загальна вартість проекту: 190 080,14грн.

Виконавчий орган, відповідальний за проведення аналізу проекту: Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Відповідальний співробітник за проведення аналізу проекту: Петровська Людмила Павлівна (095-615-44-59)

Суть заходу:

здійснення аналізу поданого проекту за змістом та можливістю реалізації

1. Проект містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції проекту стосовно змістовності:

так;

ні (чому?) П.5.10, П.5.16 Положення. Відповідно до положення про Бюджет участі послуги з поточного ремонту подаються з локальним кошторисом. _____

2. Запропонований проект належить до повноважень Дніпровської міської ради та відповідає чинному законодавству, в тому числі розпорядчим документам Дніпровської міської ради:

так;

ні (чому?) _____

3. Проект можливо реалізовувати на зазначеній території/земельній ділянці, яка зазначена у тілі проекту:

так;

ні (чому?) _____

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

так;

ні (чому?) _____

5. Кошторис проекту має вичерпну інформацію зі специфікаціями товарів та послуг:

так;

ні (у разі наявності зауважень додати розрахунок). _____

6. Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого проекту:

позитивний;

негативний (чому?) Відповідно до положення про Бюджет участі послуги з поточного ремонту подаються з локальним кошторисом.

7. Чи передбачає реалізація запропонованого проекту витрати у подальшому? так (які саме, у грошовому виразі протягом бюджетного періоду) _____

ні.

8. Підсумковий висновок та рекомендації щодо внесення проекту до реєстру проектів, які допускаються до голосування (а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації проекту, та інші зауваження, що є важливими для реалізації _____ запропонованого _____ проекту):

Картка аналізу позитивна, але з зауваженнями. Рекомендовано внести проект до реєстру проектів, які допускаються до голосування, за умови виправлення нижченаведених зауважень. **Відповідно до положення про Бюджет участі послуги з поточного ремонту подаються з локальним кошторисом.**__

(дата)

(підпис)

Аджимян О. Р.
(Прізвище, ініціали керівника
виконавчого органу
Дніпровської міської ради)

Веселов Олег Олександрович

Петровська Людмила Павлівна 095 615 44 59



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ**

просп. Дмитра Яворницького, 105, м. Дніпро, 49000, E-mail: texotdel17@gmail.com

15 ЛИП 2020 № 648

На № _____ від _____

Автору проекту № 102
«З новими вікнами тепло і затишно» в
КЗО «СШ № 115» ДМР
Куліченко Ользі Володимирівні

Згідно п. 5.10 та п. 5.16 Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі необхідно додатково надати протягом п'яти робочих днів дефектний акт та локальний кошторис з договірною ціною на поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові з урахуванням встановлення москітних сіток та конструкції металопластикових вікон повинні відповідати нормативним нормам ДСТУ, а саме:

- глибина профілю – не менше 71мм;
- двокамерний склопакет – 3 скла 4і-10-4-10-4і
- коефіцієнт опору теплопередачі не менш 0,75мкВК/Вт.

В відомості ресурсів локального кошторису врахувати фактичну регіонально – риночну вартість будівельних матеріалів та металоконструкцій. Вартість ремонтних робіт та матеріалів занижена орієнтовно на 20%.

В. о. начальника відділу
технічного нагляду

О. Р. Аджимян

СШ № 115

Чайковський Віталій Леонтійович <chaykovskiy@dhp.dniprorada.gov.ua>

ср 15.07.2020 0:25

Кому: Kulichenko222@gmail.com <Kulichenko222@gmail.com>

📎 Вкладень: 1 (33 КБ)

СШ № 115.pdf;