

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: вул.Данила Галицького, 7

Умови виконання робіт  $k=1,2$  (роботи в експлуатованих будівлях)

## Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ II під'їзд			
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,52	
2	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м <sup>2</sup>	1,5819	
3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м <sup>2</sup>	1,5819	
4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару	100м <sup>2</sup>	0,1327	
5	Лійка внутрішнього водостоку	шт	1	
6	Ремонт примикань до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм	100 м	0,656	
7	На кожні 100 мм зміни висрти при ремонті примикань до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавти( до 300мм)	100 м	-0,656	
	Розділ I під'їзд			
8	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м <sup>2</sup>	2,8382	
9	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м <sup>2</sup>	2,8382	
10	Лійка внутрішнього водостоку	шт	1	
11	Ремонт примикань до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм	100 м	1,139	
12	На кожні 100 мм зміни висрти при ремонті примикань до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавти( до 300мм)	100 м	-0,127	
13	На кожні 100 мм зміни висрти при ремонті примикань до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавти( до 500мм)	100 м	0,882	
14	Улаштування з листової сталі брендмауерів парпетів	100м	0,05	
15	Вироби оцинковані	т	0,024	

Склав директор  С.І. Баранник

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевіряв \_\_\_\_\_

посада, підпис, ініціали, прізвище

